

Fogyasztásmérővel nem rendelkező felhasználási helyek esetében irányadó átalány ivóvízfogyasztás

Lakossági felhasználási helyek

1.		Beépített ingatlanok (telkek)	
	1.1	udvari csappal:	40 l/fő/nap
	1.2	épületen belüli, de lakáson kívüli közös vízcsappal:	60 l/fő/nap
	1.3	mint 1.2, de lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel:	75 l/fő/nap
	1.4	épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal:	65 l/fő/nap
	1.5	mint 1.4., de épületen belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel:	80 l/fő/nap
	1.6	épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel:	95 l/fő/nap
	1.7	épületeken belüli, lakásokon belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel, szilárd tüzelésű vízmelegítővel rendelkező fürdőszobával	120 l/fő/nap
	1.8	mint 1.7, de árammal, gázzal vagy megújuló energiával üzemelő vízmelegítővel:	150 l/fő/nap
	1.9	mint 1.8, de távfűtéses melegvízellátással:	180 l/fő/nap
2.		Házikert locsolás az ingatlan beépítetlen területe, de legfeljebb az ingatlan terület 50%-ának alapulvételével:	1 l/m ² /nap
3.		Állattállomány itatása (számosállatonként):	40 l/db/nap
4.		Közkifolyókon fogyasztott víz átalánymennyisége 150 m-es körzetben lakók száma szerint:	30 l/fő/nap

Víziközmű-szolgáltató indokolni köteles, ha a táblázatban meghatározott mennyiségeknél többet tekint az elszámolás alapjának. Lakossági felhasználó kizárólagos használatában álló nyaralók, üdülők, házi kertek esetében a táblázat 1.1.-1.3. pontjában megállapított átalánymennyiségek alapján évente legalább 5 hónap időtartamra (május-szeptember hónapokra) kell a víziközmű-szolgáltatás díját felszámítani.

Nem lakossági felhasználási helyek

1.	Kórházak, szülőotthonok betegágyanként:	400l/nap
2.	Kórházak, szülőotthonok mosodaüzemmel betegágyanként:	600l/nap
3.	Szanatóriumok betegágyanként:	200l/nap
4.	Szanatóriumok mosodaüzemmel, dolgozónkénti további:	120l/nap
5.	Szakorvosi rendelőintézetek, orvosi munkahelyenként:	1750l/nap
6.	Körzeti orvos rendelő, orvosi munkahelyenként:	450l/nap
7.	Gyógyszertárak, munkahelyenként:	80l/nap
8.	Szociális otthonok, férőhelyenként:	210l/nap
9.	Bölcsődék, férőhelyenként:	135l/nap
10.	Óvodák, férőhelyenként:	90l/nap

1.		Általános és szakközépiskolák, szakmunkásképző intézetek, tantermenként	
	1.1.	zuhanyzó nélkül:	150l/nap
	1.2.	zuhanyzóval:	600l/nap
2.		Napközi otthon, gyermekenként:	50l/nap
3.		Diákétterem, menza	50l/nap
	3.1	konyha nélkül, csak ételmelegítéssel, adagonként:	50l/nap
	3.2	konyha étteremmel, adagonként:	120l/nap
4.		Diákszálló, étkeztetés nélkül, bentlakónként:	150l/nap

18.sz. melléklet

1		Filmszínházak, férőhelyenként:	8l/nap
2		Színházak, férőhelyenként:	18l/nap
3		Kultúrházak	
	3.1	állandó üzemmel, büfével, férőhelyenként:	22l/nap
	3.2	időszakos üzemmel, büfé nélkül, férőhelyenként:	15l/nap
4		Közkönyvtárak, múzeumok és kiállítások látogatók száma szerint:	8l/nap

1.		Szállodák, üdülők, ágyanként	
	1.1	egysillagos:	60l/nap
	1.2	kétsillagos:	90l/nap
	1.3	háromcsillagos:	210l/nap
	1.4	négycsillagos:	350l/nap
	1.5	ötcsillagos:	500l/nap
2.		Kempingek, férőhelyenként	
	2.1	egysillagos:	50l/nap
	2.2	kétsillagos:	70l/nap
	2.3	háromcsillagos:	100l/nap
	2.4	négycsillagos:	200l/nap
3.		Motel, férőhelyenként	150l/nap
4.		Éttermek	
	4.1	melegkonyha, étkeztetés nélkül, adagonként:	50l/nap
	4.2	hidegkonyha, étkeztetés nélkül, adagonként:	12l/nap
	4.3	étterem, konyha nélkül, adagonként:	75l/nap
	4.4	étterem, konyhával, adagonként	90l/nap
5.		Italbolt, bisztró, cukrászda, eszpresszó, vendégenként:	4l/nap

Üdülők, idényszállók, táborok stb. vízfelhasználása után az idény (nyitástól zárásig) időtartamára kell felszámítani.

	Sportpályák	
1.	Sportolók létszáma szerint:	30l/fő/nap
2.	Locsolás:	3l/m ² /nap
3.	Befogadóképesség (közönség) szerint:	3l/fő/nap

1.		Iroda, hivatal:	30 l/m ² /nap
2.		Közterületek tisztántartása esetenként	
	2.1	Burkolt közlekedési felületek locsolása:	3 l/m ² /nap
	2.2	a 2.1. pont alá nem tartozó utcák, parkolóhelyek locsolása:	5 l/m ² /nap
	2.3	zöldterületek locsolása	83 l/m ² /nap